

N° bon de commande : CONTROLE SANITAIRE ARS PROGRAMME
ANNUEL

MAIRIE DE VALBOIS
20 Rue Des Fontaines
55300 VALBOIS
Service comptabilité

Résultats provisoires de l'échantillon n° 16M066358-001

Echantillon N° : 16M066358-001
Code échantillon client : CUISINE MME BEZARD 16 RUE DES ECOLES
Client facturé : MAIRIE DE VALBOIS
Nature : Distributions
Type d'analyse : 55_D1D2 (CS)
UGE : VALBOIS
Commune : VALBOIS
Nom du point de prélèvement : RESEAU VALBOIS - SENONVILLE (UDI)
SENONVILLE
Lieu de prélèvement : CUISINE MME BEZARD 16 RUE DES ECOLES

Date de prélèvement : 10/11/2016 08:57
Prélèvement effectué par : Bellet Constance (Eurofins
Hydrologie Est (Maxéville)) - FCSB - LEB[57];LBE[*]
N° point prél. ARS : 55

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
Contexte environnemental				
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Température de l'eau sur site	11.3 °C			<= 25 °C
Température de l'air sur site	20.0 °C			
Paramètres physicochimiques généraux				
Conductivité à 25°C	En cours			
pH	7.7 Unités pH			> 6.5 , < 9
Caractéristiques organoleptiques				
Aspect	Normal Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Absence			
Turbidité	En cours			
Paramètres microbiologiques				
Microorganismes revivifiables 22°C	31 ufc/ml			
Microorganismes revivifiables 36°C	4 ufc/ml			
Bactéries coliformes	4 ufc/100 ml	●		<1 ufc/100 ml
Escherichia coli	< 1 ufc/100 ml		<1 ufc/100 ml	
Entérocoques intestinaux	< 1 ufc/100 ml		<1 ufc/100 ml	
Divers micropolluants organiques				
Acrylamide	En cours			
Epichlorhydrine	En cours			
Fer et Manganèse				
Fer (Fe)	En cours			
Oligo-éléments - Micropolluants minéraux				
Antimoine (Sb)	<0.5 µg/l		<= 5 µg/l	

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
Oligo-éléments - Micropolluants minéraux				
Cadmium (Cd)	<0.5 µg/l		<= 5 µg/l	
Chrome (Cr)	<0.5 µg/l		<= 50 µg/l	
Paramètres azotés et phosphorés				
Ammonium	<0.05 mg NH4/l			<= 0.1 mg NH4/l
Nitrates	En cours			
Nitrites	En cours			
Composés organo-halogénés volatils				
Chlorure de Vinyle	En cours			
Hydrocarbures aromatiques polycycliques				
Benzo(a)pyrène	En cours			
Benzo(b)fluoranthène	En cours			
Benzo(ghi)Pérylène	En cours			
Benzo(k)fluoranthène	En cours			
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	En cours			
Somme HAP 4	En cours			

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

MAXEVILLE, le 14/11/2016

Géraldine Jacques
Coordinateur de projets clients

